

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-17-0118-02

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | FLAMEBLOCKER N2XH; FLAMEBLOCKER XGB-F2 0,6/1kV vieladrig mit sektorförmigen Leitern |
| 2 | Bereich | N2XH: 3x35SM; 3x50SM; 3x70SM; 3x95SM; 3x120SM; 3x150SM; 3x185SM; 3x35SM+16RE; 3x35SM+16RM; 4x35SM; 3x50SM+25RM; 3x50SM+25RM; 4x50SM; 3x70SM+35SM; 3x70SM+35SM; 4x70SM; 3x95SM+50RM; 3x95SM+50SM; 4x95SM; 4x120SM; 3x120SM+70SM; 4x150SM; 3x150SM+70SM; 4x185SM; 3x185SM+95SM; 3x240SM+120SM; 4x240SM; 3x300SM+70SM; 3x300SM+150SM; 4x300SM; XGB-F2: 3x50SM; 3x70SM; 3x95SM; 3x120SM; 3x150SM; 3x185SM; 4x50SM; 4x70SM; 4x95SM; 3x95SM+50SM; 4x120SM; 3x120SM+70SM; 4x150SM; 3x150SM+70SM; 4x185SM; 3x185SM+95SM; 4x240SM; 3x240SM+120SM; 4x300SM; 3x300SM+150SM; |
| 3 | Verwendungszweck(e) | Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse |
| 4 | | |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 1+ |
| 6 | Harmonisierte Norm | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Notifizierte Stelle(n) | Institut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Erklärte Leistung | Die Reaktion auf Feuer: B2ca-s1a,d0,a1 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Myślenice, 15.12.2017

(Ort, Datum)

(name)

(Unterschrift)